

Pytania i odpowiedzi z dn. 26.05.2020 (do przetargu na **Remont instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2** (Zawiercie ul. Marszałkowska 28):

Pyt. 1/ proszę o wyjaśnienie zakresu gwarancji:

- czy po okresie n.p. 5 czy 10 lat oprawy oświetleniowe mają świecić, czy zapewnić odpowiednie, zgodnie z normą natężenie oświetlenia? Oprawy oświetleniowe tracą strumień świetlny / parametry L i B /. By zapewnić po długim okresie użytkowania odpowiednie natężenie konieczne jest zwiększenie strumienia / zainstalowanie oprawy o zwiększonej mocy /.

Odp: Oprawy oświetleniowe mają świecić.

Pyt. 2/ brak w opisie oprav awaryjnych i ewakuacyjnych. Czy Wykonawca ich nie instaluje?

Odp: Oświetlenie ewakuacyjne istniejące - podłączenie istniejących oprav zgodnie z opisem technicznym.

Pyt. 3/ brak w przedmiarze pomiarów oświetlenia i wyłączników różnicowo-prądowych. Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie? Brak również badania skuteczności wyłączania GWP.

Odp: Należy uwzględnić pomiar oświetlenia 8 pomieszczeń sale zajęć 4, sala gimnastyczna, gabinet Dyrektora, Intendentki, kuchni. Sprawdzenie działania GWP.

Pyt. 4/ w dokumentacji są obliczenia dla dwóch pomieszczeń. Czy Zamawiający ma komplet, na cały budynek? Jeżeli Wykonawca zainstaluje oprawy o wymaganych parametrach co się stanie jeżeli przy pomiarach okaże się, że nie ma odpowiedniego natężenia oświetlenia?

Odp: Sale zajęć są powtarzalne jak również szatnia z salą gimnastyczną. Obliczenia dla tych pomieszczeń udostępniono w celu udostępnienia współrzędnych montażowych oprav.

Pyt. 5/ brak informacji n.t. oprav w zakresie:

- ilości lumenów
- IP
- IK
- rodzaj klosza

Odp: Parametry oprav są określone w zestawieniu materiałów, rysunku nr5 oraz specyfikacji technicznej.

Pyt. 6/ czy na terenie Przedszkola są strefy pożarowe?

Odp: W budynku są wydzielone strefy pożarowe. Przejścia przewodów na klatkę schodową od strony kuchni piwnicy uszczelnić pianką ognioochronną.

Pyt. 7/ brak informacji n.t. innych instalacji jak:

- domofonowa
- kamery
- komputerowa i telefoniczna
- CD

Odp: Zakres robót nie obejmuje istniejących instalacji : domofonowej, kamer, alarmowej, telefonicznej, instalację domofonu wewnętrznego (parter sale zajęć na piętrze). Dla tych instalacji należy zapewnić zasilanie.

Pyt. 8/ w załączonej dokumentacji brak jest:

- formularza ofertowego
- wzoru oświadczeń w sprawie spełniania wymogów i nie podleganiu wykluczeniu
- wzoru oświadczenie o Grupie Kapitałowej

Czy Wykonawca ma złożyć ofertę na swoich wzorach w/w dokumentów?

Odp: Wszystkie wzory dokumentów zamieszczone w zakładce: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 Euro. Remont instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) - <https://www.bip.mzoeas.zawiercie.eu/artykuly/480>.

Pyt. 9/ w R2 brak jest wyłącznika głównego. Czy dodatkowo zainstalować by mieć możliwość wyłączenia rozdzielni?

Odp: W R2 nie montujemy dodatkowego wyłącznika.

Pyt. 10/ czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi malowanie?

Odp: W nakładach uwzględniono nakłady na zaprawianie ubytków i ich pomalowanie.

**Z-ca DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

Wiesław Madej