

W dniu 20.07.2015 wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego pn. Roboty remontowe – posadzkarskie w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu.

### PYTANIE:

Czy zastosowanie wykładziny podłogowej z PCV o nazwie ORION i niżej wymienionych parametrach, spełnia Państwa wymagania co do pokrycia podłogowego w SP-9.

Charakterystyka podstawowa wykładziny:

- grubość - 2,2 mm
- grubość warstwy użytkowej - 0,5 mm
- klasyfikacja użytkowania – do użytku publicznego zgodnie z PN-EN ISO 10874
- palność - Cns1
- odporność na poślizg  $\geq 0,3$
- ścieralność - grupa 7

### ODPOWIEDŹ:

Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie wykładziny o niegorszych parametrach niż podana w zapytaniu.

DYREKTOR  
  
Marek Kozieł

