

Zawiercie 01.06.2023

L. Dz. 213/2023

Pytania z dn. 29.05.2023r. do zapytania ofertowego na : „Przeгляд sprzętu ppoż w placówkach obsługiwanych przez MZOEAS w Zawierciu ”:

1. Czy w placówkach, w których występuje instalacja oświetlenia ewakuacyjnego używają Państwo automatycznego urządzenia testującego, które rejestruje dane? Proszę o informację ile oprav do przeglądu znajduje się na danym obiekcie.

2. Proszę o informację, jakimi systemami oddymiania dysponują dane obiekty.

Odpowiedź:

Powyższe informacje zawarte są w tabeli poniżej.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Dorota Wnuk
Dorota Wnuk

Wykaz sprzętu ppoż. w rozbiciu na poszczególne placówki

| sprzęt/placówka | SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | SP 6 | SP 7 | SP 8 | SP 9 | SP 11 | SP 13 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 15 | Żłobek | MZOEAS | RAZEM |
|---------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|--------|--------|-------|
| gaśnica GP 2x | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | 8 | | 42 |
| gaśnica GP 4x | 11 | 8 | 6 | 14 | 16 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | | 148 |
| gaśnica GP 6x | 2 | 2 | | 1 | | 4 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 18 |
| gaśnica GWF 3xAF | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 |
| hydrant wewn. 25 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | | | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 6 | | 68 |
| hydrant wewn. 52 | 2 | | 2 | | | | | 5 | 10 | | | | | | | | 1 | | 4 | | 1 | | 25 |
| drzwi ppoż | 1 | 1 | | 8 | 2 | 3 | | | | | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | | 78 |
| koc gaśniczy | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 18 |
| system oddymiania/nazwa | | | | 1/GEZE | | | | | | | 2/AFG | 1/AFG | 2/AFG | | 2/D+H | 2/D+H | | | 2/D+H | 2/AFG | 3/D+H | | 17 |
| instalacja ośw. ewakuacyjnego /liczba opraw | 1/16 | | | | | | | | | | 1/75 | | 1/24 | 1/26 | 1/18 | | | 1/19 | | | 1/40 | | 7/218 |
| gaśnica GWF2xAF | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| hydrant zewnętrzny | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| gaśnica GP 6x ABC | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gaśnica GP 4x ABC | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gaśnica GP 6z | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |

Uwagi: oświetlenie ewakuacyjne nie posiada automatycznego systemu testującego