

Dotyczy zapytania do postępowania przetargowego pn. „REMONT OŚWIETLENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 7 W ZAWIERCIU”.

W dniu 13.06.2018 wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego j.w.

Pytanie : W kosztorysie w SIWZ dla tematu j/w , Inwestor podał oprawy oświetleniowe do wymiany w dziewięciu klasopracowniach w ilości 72 sztuki oraz podał wymagania : 300lx na blatach ławek oraz 500lx na tablicach lekcyjnych.

Po rozeznaniu tematu uważamy , że wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED powinno zapewnić 300lx na blatach ławek natomiast dla zapewnienia 500lx na tablicach lekcyjnych należy zabudować dodatkowo po dwie oprawy LED na salę nad tablicami lekcyjnymi.

- czy doliczyć w kosztorysie oprawy oświetleniowe LED w ilości 18 szt do klasopracowni , a co za tym idzie zwiększyć całkowitą ilość opraw do montażu do 135 sztuk.

Odpowiedź : Nie , nie należy doliczać dodatkowych opraw. Należy przyjąć ilości jak w przedstawionym przedmiarze robót.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Wiesław Madej