

**MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁ
w ZAWIERCIU
42-400 Zawiercie; ul. Paderewskiego 40
REGON: 271501887**

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „ Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr. 5 w Zawierciu”.

W DNIU 30.03.18. WPŁYNEŁO PYTANIE Wykonawcy dotyczące w/w przetargu.

Pytanie – Proszę o bliższe oznaczenie parametrów papy zgrzewalnej. (czy papa na wkładce poliestrowej i czy modyfikowana SBS – em).

Odpowiedź – Papa winna posiadać odpowiednią gramaturę osnowy tj. taką która ma co najmniej 200 g/m2. i jest modyfikowana SBS .

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Andrzej Adler
Nr udz. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/86
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NF ewid. SLK/BO/7573/02

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wiesław Madej