

Zawiercie 10.maj 2019r

**Dot: postępowania przetargowego pn „ Remont posadzek w Szkole
Podstawowej nr 7 w Zawierciu.**

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego j/w wpłynęły zapytania .
Treść pytań i udzielone odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Jednocześnie informujemy , że Wykonawcy są zobowiązani do zastosowania się do poleceń Inwestora zawartych w n/w odpowiedziach.

Pytanie 1.

W związku z dokonana wizja lokalna na obiekcie do zadania remont posadzek w Szkole Podstawowej nr.7 zwracam się zapytaniem na temat wyrównania posadzki masa wyrównująca . W przedmiarze robót Państwo ujęli 2mm , czy nie równym podłożu jakie jest w salach lekcyjnych nie jesteśmy tymi 2mm nic zrobić .
Czy jest możliwość wylania 5mm masy wygładzającej?

W przedmiarze prac ujęli państwo zerwanie wykładziny pcv czy w obmiarze jest przyjęte podwójne zerwanie wykładzin pcv ?

Odp. a/ należy przyjąć pogrubienie podłoża max 5mm

b/ w poz. 1 przedmiaru , należy przyjąć **krotność 2.**

Pytanie 2.

Proszę o podanie wymogów jakie wg Państwa powinna spełniać wykładzina.

Odp.

Wykładzina powinna posiadać Atest Techniczny , dopuszczenie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej , pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi , w szkołach i przedszkolach i w innych pomieszczeniach o podobnym znaczeniu.

Gr. wykładziny min 2,2 mm

Gr. warstwy użytkowej 0,5 mm

Grupa ścieralności wg PN-EN 651 - grupa T

Oddziaływanie krzesła na rolkach wg PN – EN 425 - brak uszkodzeń

Odporność chemiczna wg PN-EN ISO 26987 - dobra

Klasyfikacja użytkowania - lekki przemysłowy , przeciętny.

INSPEKTOR NADZDRU INWESTORSKIEGO

Andrzej Adler

Nr upr. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/88
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr ewid. SLK/BO/17573/02