

Zapytania i odpowiedzi

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół informuje , że wpłynęły zapytania od oferentów dotyczące zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Zawierciu” na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

Zapytanie do postępowania

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22”, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

1. projekt przewiduje montaż betonowego stołu do ping-ponga – brak w przedmiarze,
2. brak w elektronicznym projekcie technicznym rysunków dotyczących „Zielonej klasy” proszę o uzupełnienie projektu o rys. nr 72 – 74 oraz o podanie informacji czy należy wyceniać jej elementy, brak również pozycji w przedmiarze
3. czy parking na 70 szt. rowerów ujęty w projekcie należy wyceniać stojaki na rowery? – brak obmiaru w przedmiarze,
4. w materiałach pomocniczych udostępniono kartę stolika rekreacyjnego (do gry w szachy) – czy należy wyceniać – w projekcie na rys. Planu zagospodarowania nie dopatrzeliśmy się umiejscowienia takiego stołu, brak również w przedmiarze
5. w pozycji przedmiaru robót nr 2.2.7 oraz 2.2.9 (Rozdział 2 Skocznia w dal) nie podano krotności dotyczącej zmniejszenia ilości podbudowy

Odpowiedzi Inwestora na pytania

- 1 Należy wycenić dostawę i montaż stołu do ping – ponga.
- 2.Nie wyceniać elementów „zielona szkoła”.
3. Należy wycenić koszty podłoża i stojaków na rowery.
4. Nie wyceniać dostawy i montażu stolika do gry w szachy
5. Krotność zmniejszenia ilości podbudowy odpowiednio (-2) i (-3)

Dotyczy : Budowa kompleksu boisko sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Pyt.1 Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni poliuretanowej, które pochodzą z nieaktualnej rekomendacji technicznej. W związku z powyższym, wnosimy o uaktualnienie parametrów nawierzchni syntetycznej do aktualnej rekomendacji technicznej wg niżej podanych parametrów:

1. Wytrzymałość na rozciąganie MPa 1,08
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu % 48
3. Wytrzymałość na rozdzierania N 140
4. Ścieralność mm 0,09
5. Twardość wg metody Shore'a A 65 ± 5
5. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych:
 - przyrost masy % 0,4
 - zmianą wyglądu zewnętrznego bez zmian
6. Mrozoodporność:
 - przyrostem masy % 0,5
 - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian
7. Przyczepność do podkładu:
 - betonu 0,66MPa
 - asfaltobetonu 0,5MPa
8. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych
 - ubytek masy mniejszy lub równy 0,40%
 - zmiana wyglądu zewnętrznego
9. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
 - w stanie suchym 0,5
 - w stanie mokrym 0,33
10. Zmiana wymiarów w temperaturze +60st.C,(%) 0,02
11. Odporność na sztuczne starzenie (stopień w skali szarej) 5
12. Stopień palności – trudno zapalny.

2. Czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty oprócz wymienionych w SIWZ dokumentów na nawierzchnie poliuretanową również badań potwierdzających żądane parametry?

Po przeanalizowaniu Waszego zapytania stwierdzamy:

1. Jakim cudem w dniu 30.05.2014 r. weszliście w posiadanie informacji o parametrach nawierzchni syntetycznej na obiektach sportowych planowanych do wykonania na działce Gimnazjum nr 1 przy ul. 11 Listopada w Zawierciu, jeżeli ogłoszenie o przetargu zostało dokonane dopiero 24 kwietnia 2015 r.? W dniu 30 maja 2014 roku nie było nawet umowy na projekt.
2. W Specyfikacji nr D-05.04. zostały podane minimalne wymagania jakim winna odpowiadać nawierzchnia poliuretanowa natryskowa na zaprojektowanych obiektach sportowych i pozostaną one bez zmian. Autor pytania pomylił rekomendację z wymaganiami Inwestora zawartymi w STWiOR.
3. Rekomendacje wydaje się na określony wyrób lub zestaw komponentów do wykonania określonego produktu przez kupującego. Zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Zamówieniach publicznych Inwestor nie może wskazać konkretnego wyrobu (materiału), lecz ma go określić przez podanie cech, parametrów.
4. W Waszym zapytaniu nie podaliście na podstawie jakiej rekomendacji mielibyśmy uaktualnić Specyfikację, co zresztą z uwagi na Ustawę o zamówieniach publicznych nie mogłoby nastąpić.
5. Zamawiający dokona na koszt Wykonawcy badania próbek wykonanej nawierzchni na zgodność z rekomendacją przedstawioną przez Wykonawcę zapisaną w umowie. Miejsce pobrania próbek wskaże i opisze inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy.