

Zawiercie 12.12.2019

L. Dz. 734/2019

Wg rozdzielnika

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu ul. Paderewskiego 49 (www.mzoeas.zawiercie.eu) zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy i montażu **urządzenia zapobiegającego rozwojowi legionelli** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

Istotne warunki zamówienia:

Termin dostawy 5 dni roboczych

Montaż do końca roku 2019.

Generator do wytwarzania ClO₂ o stężeniu minimum 2g/l i minimalnej wydajności 15 m³/h

Wykonanie oraz podłączenie urządzenia na przyłączy wody w formie obejścia (bypassu), wyposażonego w wodomierz impulsowy, zawory odcinające, punkt poboru wody oraz punkt dozowania

Gwarancja urządzenia min. 24 miesiące

Generator wyposażony w dotykowy wyświetlacz przedstawiający w diagramach poziom odczynników i produkowanego dwutlenku chloru oraz statystyki procesu dezynfekcji wraz z wizualizacją profilu zużycia wody. Komunikaty w języku polskim, sterownik zabezpieczony hasłem przed dostępem osób nieuprawnionych.

Generator produkuje dwutlenek chloru z odczynników: HCl o stężeniu max. 7% i NaClO₂ max. 12,5%.

Generator w kompaktowej obudowie, zawierającej wszystkie elementy urządzenia, zintegrowanej z wannami ochronnymi odczynników chemicznych. Obudowa dostosowana do swobodnego przenoszenia za pomocą uchwytów.

Dla bezpieczeństwa przestrzeń reakcyjna, pompy, rozdzielnica elektryczna oddzielone od ingerencji przezroczystą pleksi.

Obudowa z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie stosowanych odczynników, wyposażona w sondy bezpieczeństwa w wannach ochronnych oraz w przestrzeni reaktora

Pojemność wanien ochronnych nie mniejsza niż 110% objętości pojemników na odczynniki chemiczne

Urządzenie wyposażone w automatyczną regulację strumienia wody do procesu, sondę poziomą produkowanego dwutlenku chloru oraz zintegrowany filtr na zasilaniu wody do urządzenia

Wymagane dokumenty: ulotka zawierająca zdjęcie proponowanego systemu, karta katalogowa, atest PZH, TUV, certyfikat CE, instrukcja obsługi, karty charakterystyk itp., potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń.

Pisemne referencje z obiektów gdzie zostały zamontowane urządzenia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, w ilości co najmniej: 15, wskazujących na odpowiednie doświadczenie Wykonawcy.

Lista działających urządzeń do dezynfekcji w okresie ostatnich 3 lat w ilości co najmniej 50 obiektów.

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest Madej Wiesław tel. 605 205 769

Ofertę cenową (**oddzielnie na dostawę i oddzielnie na montaż**) należy przesłać w formie skanu do godz. 10:00 w 17.12.2019.



DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Doro
Doro Wnuk