

Zawiercie 2015.04.09.

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Wymiana okien w Gimnazjum nr.2

Wpłynęło pytanie dotyczące w/w przetargu :

1. Jakiego rodzaju mają być szprosy w wymienianych oknach (międzyszybowe czy naklejane) , w jakim kolorze i o jakiej szerokości.?

Odpowiedź:

.Zastosować szprosy międzyszybowe w kolorze białym o szerokości 2,5cm.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Madej